

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Юрьянском районе  
(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Юрьянском районе)  
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр  
Юридический адрес: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000.  
Адрес места осуществления деятельности: 613711 Кировская область, г. Мураши, ул. Пушкина, 12.  
телефон/факс: 8(83366) 2-15-12, 2-06-15. Email: uria@sanepid.ru  
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.513750



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ, главный врач филиала  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Кировской области" в Юрьянском районе  
Е.М.Коновалова

16.11.2023

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7050 от 16.11.2023

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель), юридический/фактический адрес:**  
Администрация Мурашинского Муниципального округа Юридический адрес: 613711, Кировская область, Мурашинский район, г. Мураши, ул. К. Маркса, д. 28
- 2. Наименование образца (пробы):**  
Вода питьевая централизованного водоснабжения
- 3. Место отбора:**  
Водоразборная колонка по адресу: 613720, Кировская область, Мурашинский район, с. Верхораменье.
- 4. Дата и время отбора:**  
14.11.2023 12 ч. 40 мин.
- 5. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**  
Помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Юрьянском районе Козлова Н. Б.
- 6. Условия доставки:**  
автотранспорт, термоконтейнер t(+4±1)гр.С
- 7. Дата и время доставки в ИЛЦ:**  
14.11.2023 14 ч. 00 мин.
- 8. Количество (объем) для испытаний:**  
4,0 дм<sup>3</sup>.
- 9. Цель отбора:**  
Производственный контроль
- 10. Дополнительные сведения:**  
Договор № 1929-07 от 10.07.2023 г.  
Акт отбора проб (образцов) № 576 от 14.11.2023 г.  
НД на отбор проб: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".
- 11. НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 12. Код образца (пробы):**  
7050-1,2-2.1.1-23

Вода питьевая централизованного водоснабжения  
код образца: 7050-1,2-2.1.1-23



**САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 14.11.2023

Дата окончания исследования: 15.11.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус / щелочной	баллы	2	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	град.	менее 1,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
5	Мутность / по каолину	мг/л	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
6	Жесткость общая	оЖ	0,15 ± 0,05	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
7	Водородный показатель (рН)	ед.	9,0 ± 0,2	в пределах 6,0-9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
8	Перманганатная окисляемость	мг/дм3	0,80 ± 0,16	не более 5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
9	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм3	235,0 ± 21,0	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Фельдшер-лаборант	Бояринцева И.Е.	
Фельдшер-лаборант	Кропотова Л. В.	

**МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 14.11.2023

Дата окончания исследования: 16.11.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Escherichia coli	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04
3	ОМЧ (37±1,0)°С	КОЕ/см3	24	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	БОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
5	Энтерококки	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Фельдшер-лаборант	Чиркова Л.В.	

**Ответственный за оформление протокола:**

Медицинский статистик Пегушина Н.И.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Юрьянском районе не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя/заместителя руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Юрьянском районе и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в двух экземплярах